

Техническое задание.

1. Гипохлорит натрия предназначен для обеззараживания воды хозяйственно-питьевого назначения и должен обеспечивать санитарно-гигиенические показатели воды по СанПиН 2.1.4.1074-01.

2. Физико-химические показатели гипохлорита натрия марки А:

2.1. Внешний вид – жидкость от светло-желтого до зеленовато-желтого цвета.

2.2. Массовая концентрация активного хлора – не менее 170 г/дм³.

2.3. Коэффициент светопропускания – не менее 50%.

2.4. Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH – 20-30 г/дм³.

2.5. Массовая концентрация железа – не более 0,02 г/дм³.

Примечание. Допускается потеря активного хлора по истечении 10 сут. со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета. Возможно выпадения кристаллов пятиводного гипохлорита натрия.

3. До поставки партии гипохлорит натрия, имеющий сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии, должен пройти испытание в лабораторных условиях АО «Водоканал» г. Чебоксары.

4. Условия отгрузки: согласно прилагаемому графику поставки по заявке заказчика, в рабочие дни с 08.00 до 15.00.

5. Поставка ежемесячная согласно прилагаемому графику по адресу: Чувашская республика, г.Чебоксары ул. Заовражная 70. Возможен самовывоз автотранспортом Покупателя с оборудованной складской площадки, расположенной на расстоянии не более 50 км от места поставки товара. Налив продукции в тару Покупателя обеспечивается Поставщиком.

6. При поставке товара Поставщик также должен предоставить всю техническую документацию на русском языке, необходимые для поставки сертификационные, товаросопроводительные и гарантийные документы, копии документов (ГОСТ или Технические условия со всеми изменениями), содержащие сведения о контролируемых показателях качества реагента, методиках выполнения изменений контролируемых показателей и паспорт на каждую партию гипохлорита натрия, заверенные в соответствии с действующим законодательством.

7. Поставщик должен гарантировать качество товара в течение всего срока годности.

Характеристики предлагаемого товара должны соответствовать или превосходить требования настоящего технического задания. Участник размещения закупки должен предлагать Товар, а в случае его победы, осуществлять поставку Товара, на который распространяются все гарантии производителя.

Наличие паспорта качества не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

График поставки гипохлорита натрия на 2024 г. прилагается в виде таблицы №1

Таблица №1

№ п.п.	Наименование материалов	Ед. измер.	Кол-во	Год, Месяц поставки
	Гипохлорит натрия	2024 год		
1		т	51	Январь
2		т	51	Февраль
3		т	68	Март
4		т	85	Апрель
5		т	85	Май
6		т	102	Июнь
7		т	102	Июль
8		т	102	Август
9		т	102	Сентябрь
10		т	68	Октябрь
11		т	68	Ноябрь
12		т	85	Декабрь
Итого (т):			969	

В случае необходимости количество Товара может быть скорректировано на 20 % дополнительной заявкой без изменения цены и проведения дополнительных конкурсных процедур.

Директор АО «Водоканал»



В.С. Васильев