

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки

Закупка люков чугунных тип легкие, средние, тяжелые (комплект крышка и корпус)

2. Количество предмета закупки

- 2.1. Люк легкий усиленный чугунный тип ЛУ(А30)-К.1(В.1)-60 ГОСТ 3634-2019, номинальная нагрузка – 3,0 тн, материал корпуса люка и крышки СЧ20, опорная поверхность корпуса должна быть не менее 760 мм, высота не менее 55 мм в количестве 110 комплектов.
- 2.2. Люк средний чугунный тип С (В125)-К.1(В.1)-60 ГОСТ 3634-2019, номинальная нагрузка – 12,5 тн., материал корпуса люка и крышки СЧ20, с 2-мя ушками для фиксации и эластичным уплотнителем, опорная поверхность корпуса должна быть не менее 830 мм, высота не менее 80 мм в количестве 120 комплектов.
- 2.3. Люк тяжелый чугунный тип Т(С250)-К.1(В.1)-60 ГОСТ 3634-2019, номинальная нагрузка – 25 тн, материал корпуса люка и крышки СЧ20, с 2-мя ушками для фиксации и эластичным уплотнителем, опорная поверхность корпуса должна быть не менее 830 мм, высота не менее 100 мм) в количестве 50 комплектов.

3. Требования к поставке

Отгрузка осуществляется по письменной заявке Покупателя в течение 2026 года.

Поставка должна быть осуществлена, с момента получения письменной заявки, в течение 7 календарных дней.

Дата изготовления люков чугунных не ранее 2025 г.

Люка чугунные должны быть поставлены комплектно с приложением сертификатов качества, документов на русском языке, подтверждающих соответствие предлагаемого товара установленным требованиям и качеству товара.

4. Иные требования, условия

На крышке люка должно быть нанесено наименование (путём литья): «ВОДОКАНАЛ ЧЕБОКСАРЫ». В центре логотип диаметром не менее 200 мм.

Главный инженер

А.А. Щепелев

Начальник ОМТС

А.Ю. Михеев



Начальник РСЦ

А.Г. Пешеньков


Ст. инженер

Е.А. Дементьев

1) Легкий усиленный люк тип ЛУ(А30)



2) Средний люк тип С(В125)



3) Тяжелый люк тип Т(С250)

