

**Техническое задание
на закупку**

1. Предмет закупки и объем закупки

№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Кол-во
1	Расходомер РУС-1-600(2)-С-М-8500-Р-10 IP68 РСТМ.407629.001 ТУ В составе: Электронный блок РУС-1-1: одноканальный двухлучевой, сетевое питание 220В, индикатор, архив, учет реверса, частотно-импульсный выход, интерфейс USB/RS232, УПР Ду600 (1 шт.) двухлучевое исполнение УПР, фланцевое соединение, УПР из сталь 20, фланцы из сталь 20, Ру16Атм, с покраской, датчики ПЭП 3-4 IP68 титан, до 150 град.С Кабель РК-50-2-11 - по 10 метров на ПЭП	Расходомер РУС-1-600(2)-С-М-8500-Р-10 IP68 РСТМ.407629.001 ТУ	Компл.	2
2	Расходомер РУС-1-300(2)-С-М-3100-Р-10 IP68 РСТМ.407629.001 ТУ В составе: Электронный блок РУС-1-1: одноканальный двухлучевой, сетевое питание 220В, индикатор, архив, учет реверса, частотно-импульсный выход, интерфейс USB/RS232, УПР Ду300 (1 шт.) двухлучевое исполнение УПР, фланцевое соединение, УПР из сталь 20, фланцы из сталь 20, Ру16Атм, с покраской, датчики ПЭП 3-4 IP68 титан, до 150 град.С Кабель РК-50-2-11 - по 10 метров на ПЭП	Расходомер РУС-1-300(2)-С-М-3100-Р-10 IP68 РСТМ.407629.001 ТУ	Компл.	2
3	Расходомер РУС-1-400(2)-С-М-5400-Р-10 IP68 РСТМ.407629.001 ТУ В составе: Электронный блок РУС-1-1: одноканальный двухлучевой, сетевое питание 220В, индикатор, архив, учет реверса, частотно-импульсный выход, интерфейс USB/RS232, УПР Ду400 (1 шт.) двухлучевое исполнение УПР, фланцевое соединение, УПР из сталь 20, фланцы из сталь 20, Ру16Атм, с покраской, датчики ПЭП 3-4 IP68 титан, до 150 град.С Кабель РК-50-2-11 - по 10 метров на ПЭП	Расходомер РУС-1-400(2)-С-М-5400-Р-10 IP68 РСТМ.407629.001 ТУ	Компл.	1
4	Расходомер РУС-1-500(2)-С-М-8500-Р-10 IP68 РСТМ.407629.001 ТУ В составе: Электронный блок РУС-1-1: одноканальный двухлучевой, сетевое питание 220В, индикатор, архив, учет реверса, частотно-импульсный выход, интерфейс USB/RS232,	Расходомер РУС-1-500(2)-С-М-8500-Р-10 IP68 РСТМ.407629.001 ТУ	Компл.	1

УПР Ду500 (1 шт.) двухлучевое исполнение УПР, фланцевое соединение, УПР из сталь 20, фланцы из сталь 20, Ру16Атм, с покраской, датчики ПЭП 3-4 IP68 титан, до 150 град.С Кабель РК-50-2-11 - по 10 метров на ПЭП			
---	--	--	--

1 Обоснование выбора конкретной торговой марки или производителя:

Согласно характеристикам, указным в проектной документации - 204.УУ.183, 204.УУ.184, 204.УУ.185, 204.УУ.186, 204.УУ.187, 204.УУ.188, 204.УУ.189, 204.УУ.190.

2. Назначение:

Контрольно-измерительные приборы предназначены для измерения параметров технологического процесса, а также контроля, автоматизированного управления, сигнализации и защит.

3. Общие требования к предмету закупки:

Средства измерения должны иметь:

- а) свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений;
- б) паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки;
- в) руководство по монтажу;
- г) руководство по эксплуатации;
- д) руководство пользователя (для программного обеспечения).

Контрольно-измерительные приборы должны быть новыми, ранее нигде не использованным.

4. Функциональные и/или технические требования к продукции:


Комплектность должна соответствовать указанному перечню материалов.

5. Требования по гарантийным обязательствам:

Срок предоставляемой гарантии: в соответствии с установленным производителем товара сроком гарантии на товар.


Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12.

Главный инженер



Щепелев А. А.

Зам. главного инженера (гл. технолог)




Шленсков Б. П.

Начальник отдела ИСиТ



Медведев А. Н.

Начальник ОМТС



Михеев А. Ю.

Начальник МС



Кузнецов А. И.