

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку РКВ Ду 500 Ру 10 строительной длиной 350

1. Предмет закупки.

Резинокордная компенсационная вставка ДУ-500(В350) Ру-10 в комплекте с фланцами для установки на трубопроводах водоснабжения для компенсации различий по ширине задвижек и дисковых затворов.

2. Количество предмета закупки:

Резинокордная компенсационная вставка ДУ-500(В350) Ру-10 в комплекте с фланцами - 4 шт.

3. Характеристика предмета закупки.

- Товар должен быть новым, не восстановленным, ранее не использованным.
- Товар должен быть промаркирован в соответствии со стандартами.
- Товар должен быть поставлен с приложением документов на русском языке, подтверждающих соответствие предлагаемого товара установленным требованиям и качеству товара.

Основные технические параметры резинокордной компенсационной вставки ДУ-500

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Наружный диаметр по борту вставки, мм	690
2	Диаметр условного прохода, мм	500±5
3	Габаритная длина вставки, мм	350±20
4	Количество отверстий на фланце, шт	20
5	Диаметр по отв., мм	620
6	Масса оболочки, кг, не более	100±10
7	Рабочее давление перекачиваемой воды, атм.	10
8	Смещение трубопроводов, компенсируемые вставкой, мм -осевое	до 10
	-радиальное	до 5
9	Рабочий диапазон температур воды в трубопроводе, °С	от +0 до +90

4. Предоставление гарантий.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

5. Требования к срокам поставки.

5.1. Срок поставки - до 27 мая 2026 года.

Главный инженер



А.А.Щепелев

Начальник ОМТС



А. Ю. Михеев

